

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального  
значения Севастополе»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Аттестат аккредитации  
RA.RU.710101 от 13 ноября 2015  
Юридический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901  
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348  
ОКПО 00711250 КПП 910201001  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
http://www.cge-crimea.ru  
Фактический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  
ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Республике Крым  
и городе федерального значения  
Севастополе»

  
А.Л. Ракитов

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии санитарным правилам и нормативам помещений, оборудования  
образовательного учреждения для осуществления медицинской деятельности**

**№ 1.1140/ 7.814 от 02.08.2017**

**1. Наименование объекта:** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат №2»

**2. Юридический адрес:** 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Федько, 4/29  
тел 3-(652) 25-82-77.

**3. Фактический адрес:** 295006, Республика Крым, г. Симферополь, ул. И.Федько, 4/29  
тел 3-(652) 25-82-77.

**4. Ф.И.О. руководителя:** директор Шкирова Вера Сергеевна. **Тел.:** +79787671008

**5. ИНН /КПП:** 9102059088/910201001; **ОГРН:** 1149102125590

**6. Основание для экспертизы:** поручение ТО Межрегионального управления Роспотребнадзора по г. Симферополю и Симферопольскому району № 18-00324 от 13.06..2017г.

**7. Заявляемые виды деятельности:**

1. Организация и выполнение работ (услуг) при оказании первичной медико-санитарной, специализированной медицинской помощи и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания медицинской помощи.

2. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи:

2.1. При оказании первичной, доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- сестринскому делу в педиатрии.

3. При оказании первичной, врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

- педиатрии;

- организации здравоохранения и общественному здоровью.

4. При оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:


- отоларингологии (за исключением кохлеарной имплантации).

**8. Документы, представленные на экспертизу:**

1. Свидетельство о госрегистрации юридического лица серия 91 № 000014298 от 13 декабря 2014 г.

№ экспертного заключения 1.1140/

7.814

Подпись эксперта ОИ  Надеина Е.В.

Страница 1 из 6

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе серия 91 № 000014299 от 11 декабря 2014 г.
3. Свидетельство о регистрации права оперативного управления на корпус, в котором расположен медблок № 90-90/016-90/016/983/2016-54/1 от 24.05.2016 г.
4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0728 от 29.08.2016 г.
5. Лист записи ЕГРЮЛ.
6. Устав 1,2,3,4, 50,51 стр.
7. Приказ о назначении директора.
8. Планы помещений медицинского блока.
9. Экспертное заключение о соответствии санитарным правилам зданий, строений, помещений, оборудования и иного имущества, использующего для осуществления образовательной деятельности № 1256-15.06.16 от 06.07.2016г.
10. Программа организации и проведения производственного контроля.
11. График лабораторных исследований по программе производственного контроля.
12. Договор на проведение лабораторных исследований по программе производственного контроля 2017 г.
13. Договор на проведение медицинских осмотров 2016 г. (продолгован).
14. Договор на медицинское обслуживание 2015 г. (продолгован).
15. Контракт на теплоснабжение на 2017 г.
16. Контракт на холодное водоснабжение и водоотведение на 2017 г.
17. Контракт на оказание услуг по вывозу ТБО на 2017 г.
18. Протоколы измерений параметров микроклимата № 1149Ф от 26.06.2017 г.;
19. Протоколы измерений уровней освещенности, № 1149Ф от 26.06.2017 г.;
20. Протоколы исследований воды питьевого водоснабжения № 1.13367 от 19.06.2017 г.

**Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:**

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

**Характеристика учреждения и размещение медицинского блока:**

Заявленные на экспертизу помещения размещены на 1-м этаже спального корпуса Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат №2», выделены в отдельный блок, что соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10. Состоят из кабинета врача-педиатра (медсестры), процедурного кабинета и помещений медицинского изолятора. Все помещения медицинского блока и их площади предусмотрены проектной документацией образовательного учреждения, используются по назначению, перепрофилированию не подвергались, имеют отдельные входы из коридора и с территории, что соответствует п. 4.21 СанПиН 2.4.2.2821-10.

**Здание, помещения, оснащение:**

Медицинский блок: общая площадь кабинетов – 18,1 м<sup>2</sup>, площадь помещений изолятора – 38,6 м<sup>2</sup>, что соответствует п.3.6. СанПиН 2.1.3.2630-10. Высота помещений 2,9 м, что

соответствует п.3.1 СанПиН 2.1.3.2630-10. Остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п.6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Окна имеют антимоскитные сетки. Межэтажные перекрытия, перегородки, стыки между ними и отверстия для прохождения инженерных коммуникаций и проводок грызунонепроницаемы, что соответствует п.3.19 СанПиН 2.1.3.2630-10.

1) Кабинет врача и медсестры (медицинский кабинет), площадь 12,1 м<sup>2</sup>, высота помещения 2,9 м, оснащен: ростомер, весы медицинские, медицинский шкаф, стол медицинский - 2 шт., стол манипуляционный, шкаф для документов, кушетка, стулья 4 шт, таблица для проверки зрения, тонометр с возрастными манжетками, фонендоскоп, секундомер, термометры медицинские, спирометр, динамометр, плантограф, пульсоксиметр, облучатель ультрафиолетовый (переносной), умывальник - 1 шт. с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, сушилка для рук сенсорная, термоконтейнер многоразового использования для временного хранения и транспортировки, халаты медицинские, шпатели одноразовые.

2) Процедурный кабинет, площадь 6,0 м<sup>2</sup>, высота помещения 2,9 м, оснащен: кушетка, ширма, холодильник для хранения препаратов - 2 шт., облучатель ультрафиолетовый, облучатель-рециркулятор передвижной, деструктор игл и шприцов с гильотиной, устройство реанимационное для ручной вентиляции легких, стол манипуляционный - 2 шт., шкаф, сушилка для рук сенсорная, светильник хирургический, носилки, шины транспортные проволочные, 1 умывальник с подводкой горячей и холодной воды, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, набор емкостей для сбора отходов, комплект для оказания первичной медицинской помощи.

3) Медицинский изолятор, площадь 38,6 м<sup>2</sup>, высота помещений 2,9 м, оснащен: облучатель-рециркулятор передвижной, кровати с медицинскими матрасами 4 шт, тумбы прикроватные 4 шт, стулья 2 шт, стол, стулья 2 шт.

В штате образовательного учреждения 2 медицинских сестры и врач-педиатр 1,5 ставки, врач-лор-сурдолог 0,5 ставки, 1 ставка - медицинская dietсестра; также на договорной основе медицинское обслуживание обучающихся осуществляется на базе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Симферопольская городская детская клиническая больница»:

Медосмотры у всех сотрудников пройдены, сведения о проф.прививках представлены, что соответствует п. 15.1. глава I СанПиН 2.1.3.2630-10. г. Врачебный прием организован по графику.

### **Внутренняя отделка и санитарно-гигиенический режим:**

Внутренняя отделка всех помещений медицинского блока позволяет проводить влажную уборку с применением дезсредств. Стены в кабинетах окрашены акриловой краской, доступной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Окраска стен выполнена в светлых тонах. Потолок во всех помещениях окрашен водоэмульсионной краской, что соответствует п. 4.2. главы I СанПиН 2.1.3.2630-10.

Пол во всех помещениях выполнен облицовочной плиткой, что соответствует п. 4.3 главы I и п.3.6 главы V СанПиН 2.1.3.2630-10.

Раковины для мытья рук, с подведенным холодным и горячим водоснабжением, что соответствует п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, подводка горячей воды обеспечена. В непосредственной близости от раковин установлены диспенсеры с жидким мылом и антисептиком. Используются одноразовые бумажные полотенца и сушилки для рук сенсорные.

Все поверхности (стен, пола, мебели и оборудования) гладкие, целостность не нарушена, доступные для проведения влажной уборки и дезинфекции, что соответствует п. 4.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Отделка стен в местах оборудования раковин выполнена кафелем на 1,6 м от уровня пола, что соответствует п.4.6. главы 1. СанПиН 2.1.3.2630-10. Расстановка оборудования и мебели обеспечивает свободный доступ при эксплуатации, не загромождает источники света, не мешает уборке.

Уборочный инвентарь хранится в подсобном помещении рядом с медицинским

блоком. Уборочный инвентарь (ёмкости, ветошь, швабры) имеет чёткую маркировку с учётом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в отдельном помещении, что соответствует требованиям п. 11.5. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Инвентарь, предназначенный для уборки туалета, промаркирован сигнальной окраской (красной), хранится в санузле.

Генеральная уборка предусмотрена один раз в неделю, что соответствует требованиям п. 11.8. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Для дезинфекции используют дезинфицирующие средства, разрешенные на территории Российской Федерации, обладающие широким спектром антимикробного действия, согласно инструкций по их применению, запас их достаточный.

Предусмотрены отдельные по объёму ёмкости для дезинфекции поверхностей, оборудования, уборочного инвентаря. Имеется достаточное количество ёмкостей для рабочих растворов дезинфицирующих средств, используемых для обработки одноразовых инструментов, использованных инструментов и перчаток, снабжены плотно прилегающими крышками, имеют надписи с указанием средств, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока годности раствора, что соответствует требованиям п. 11.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Объём ёмкостей для проведения обработки и объём раствора в них обеспечивают полное погружение изделий медицинского назначения, толщина раствора над погруженными изделиями – не менее 1,0 см.

Все помещения содержатся в чистоте, влажная уборка помещений предусмотрена ежедневно, генеральная – еженедельно, с применением зарегистрированных дезинфицирующих средств. Запас дезинфицирующих средств достаточный («Альдезин Ультра» - для уборки, «Абактерил» для дезинфекции инструментов, «Абактерил-Актив», «Стерилиум» антисептик для рук). Хранение моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в таре (упаковке) изготовителя, снабжённой этикеткой, на стеллажах в специально предназначенном месте, что соответствует требованиям п. 11.2. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Все функциональные кабинеты оборудованы бактерицидными облучателями открытого типа, что соответствует п. 11.12 СанПиН 2.1.3.2630-10. Имеется график кварцевания, журналы заполняются регулярно, ведется подсчет отработанных часов.

В кабинете врача имеется аптечки «Анти-СПИД» для предупреждения заболеваний, связанных с медицинскими манипуляциями, инструкции с алгоритмом действий при чрезвычайных ситуациях.

Стирка спецодежды, белья проводится в прачечной, находящейся на балансе учреждения, вывоз мусора и опасных отходов осуществляется в соответствии с условиями заключенных договоров.

Следов жизнедеятельности грызунов и синантропных насекомых не выявлено.

### Условия труда персонала:

В кабинете врача (медицинской сестры) оборудованы шкафы для отдельного хранения личной и спецодежды. Количество шкафов для спецодежды равно 100% списочного состава персонала, что соответствует п. 15.11.1. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве средствами индивидуальной защиты (перчатками, масками, щитками, фартуками, и др.), что соответствует п. 15.10. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Медицинский персонал обеспечен комплектами, сменной спецодежды, и одноразовыми наборами (халаты, шапочки) спецодежды, в соответствии с п. 15.15. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Медицинский персонал обеспечен в достаточном количестве эффективными средствами для мытья и обеззараживания рук, что соответствует требованиям п. 12.3. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Кожные антисептики для обработки рук доступны персоналу на всех этапах лечебно-диагностического процесса, что соответствует п. 12.4.6. главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

## Инженерно-техническое обеспечение:

### Водоснабжение и канализование:

Водоснабжение и канализование централизованные. Внутренние водоразводящие сети в удовлетворительном состоянии, следов течи не выявлено. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала во всех функциональных кабинетах оборудованы умывальной раковиной с установкой смесителей с локтевым управлением и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом и антисептическим раствором, что соответствует требованиям п. 5.6 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Качество воды питьевого централизованного водоснабжения соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (протокол № от г.).

### Отопление и вентиляция:

Отопление во всех помещениях централизованное. В качестве нагревательных устройств используются металлические радиаторы. Нагревательные приборы имеют гладкую поверхность, окрашены масляной краской, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, размещены у наружных стен под окнами, что соответствует п. 6.2 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Вентиляция кабинетов естественная, проветривание осуществляется посредством оконных фрамуг. Параметры микроклимата соответствуют п. 6.1 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (протокол № 1149Ф от 26.06.2017 г.).

### Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение во всех помещениях, посредством оконных проемов, что соответствует п. 7.1 главы I СанПиН 2.1.3.2630-10. В качестве источников искусственного освещения используются светодиодные светильники закрытого типа, также рабочие места оборудованы местными осветительными приборами со спектром света ближе к дневному, что соответствует п.п.7.11, 7.12 главы I. СанПиН 2.1.3.2630-10. Уровни естественной и искусственной освещенности, КЕО соответствуют СанПиН 2.1.3.2630-10 (протокол № 1149Ф от 26.06.2017 г.).

### Сбор и временное хранение отходов:

Сбор отходов класса «А» предусмотрен в одноразовые пакеты. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закреплена в специальных стойках для данного класса (ведро с педальной крышкой), что соответствует требованиям п. 4.6. СанПиН 2.1.7.2790-10. Для сбора мусора и бытовых отходов класса «А» используется общий контейнер.

Сбор отходов класса «Б» предусмотрен в одноразовые пакеты желтого цвета. Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) закреплена в специальных стойках для данного класса (ведро с педальной крышкой). Отходы класса «Б» после предварительной дезинфекции герметично упаковываются и временно хранятся в упакованном виде в подсобном помещении ГБОУ РК Республики Крым «Симферопольская специальная школа-интернат №2», и после транспортируются в контейнере для утилизации по договору. Сбор и временное хранение отходов класса «А», «Б», «Г» предусмотрено в соответствии с требованиями п.п.2.18, 11.24, 11.28 СанПиН 2.1.3.2630-10. Схема обращения с медицинскими отходами представлена.

**Заключение:** здания, строения, помещения, оборудование и иное имущество,

используемое для осуществления медицинской деятельности медицинского блока  
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым  
«Симферопольская специальная школа-интернат №2», 295006, Республика Крым, г.  
Симферополь, ул. И.Федько, 4/29

соответствует:

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;
- СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;

-Эксперт ОИ,  
врач по гигиене детей и подростков

Е.В. Надеина

Технический директор,  
заведующий санитарно-гигиеническим отделом,  
врач по гигиене труда

В.А. Копачевская

Копия

вермя.

Дир. *Михай*

(*Михайлова В.С.*)

